

令和6年6月27日

質 疑 回 答 書 (設 計 図 書)

施設部整備課

工事名 京都大学(桂)総合研究・管理棟屋上防水改修工事

標記工事の設計図書について下記のとおり回答いたします。

No.	図面番号	質問事項	回答
1	特A-1	石綿事前調査について、今回工事で石綿事前調査、検体調査が必要な材料等をご指示下さい。	今回の工事では、石綿事前調査は不要です。
2	特A-1	工事中の屋上落下防止対策は周囲にスタンション+親綱と考えて宜しいでしょうか、ご指示下さい。	指定仮設ではないため、受注者の責任で安全な対策を講じてください。
3	現場説明書1号	工事用トイレは設置できるものと考えてよろしいでしょうか。	工事用トイレは設置せず、工事対象建物内のトイレを使用ください。
4	特A-2 5 (部分詳細図)	特記仕様書(2)には防水型複層塗材Eの上塗りがフッ素系となっていますが、部分詳細にはシリコン系とあります。どちらが正でしょうか。ご教授ください。	フッ素系を正とします。

標記工事の設計図書について下記のとおり変更します。

No.	図面番号	指示事項
変更1	5 (部分詳細図)	下記項目に関して修正しました。(別図1) ・防水形複層塗材E
		変更に伴う別図データは本日(令和6年6月27日)に競争入札参加者に対し、電子メールにて送付する。
		以下、余白