

質 疑 回 答 書 （ 設 計 図 書 ）

北部構内事務部施設安全課

工事名称 京都大学（木津川）農学研究科附属農場防葉ネット改修工事

標記工事の設計図書について下記のとおり質疑いたします。

※ 数量書の質問については、本様式には記載しないこと。別途「質問書（数量書）」に記載するものとする。

No.	図面番号	質疑事項	回答
1	2枚の内2号	防葉ネット詳細図にメッセンジャーワイヤーφ22とありますが 材質のご指示をお願い致します。	亜鉛メッキとする。
2	2枚の内2号	メッセンジャーワイヤー附属金物（バンド・ターンバックル） の材質の ご指示をお願い致します。	亜鉛メッキとする。
3	2枚の内2号	①～⑰のメッセンジャーワイヤー交換に水平と縦の明記 はありますが斜めの 表記はございませんので、プレスメッセンジャーワイヤー 及び附属金物は 交換無しと考えてよろしいでしょうか。	よろしい。