

【資料 7】 機械設備資料

1. 衛生器具仕様：型番は便宜上東陶機器(株)-上段、I N A X(株)-下段の品番を参考として掲載したもので、選定にあたってはこれと同等若しくはそれ以上のものとする。これ以外のものに付いては下記の参考型番をもとに同等の仕様を保つこと。

- ・ 洋風大便器(一般男子用)
C 4 8 0 S (TCF581M、TV750C1R トク+TH484、YH60M)
C-5 R (CW1041M-NE、CF-1510R 7J トク、CF-62HS)
- ・ 洋風大便器(一般女子用)
C 4 8 0 S (TCF581W、TV750C1R トク+TH484、YH60M)
C-5 R (CW1041F-NE、CF-1510R7J トク、CF-62HS)
- ・ 洋風便器(車椅子対応男子用)
C 4 8 0 A (TCF581M、TEF70C2X+TH343+TES26P、YH60M)
C-5 K (CW1041M-NE、OK-2110M7J トク、CF-62HS)
- ・ 洋風便器(車椅子対応女子用)
C 4 8 0 A (TCF581W、TEF70C2X+TH343+TES26P、YH60M)
C-5 K (CW1041F-NE、OK-2110M7J トク、CF62H)
- ・ 小便器
U F S 8 0 0 C
A W U 5 0 6 R P
- ・ トイレ用洗面器(アンダーカウンター式)
L 5 8 2 C S (TEL71AX・T5BV9X、TS126BD)
L 2 0 9 4 F C (AM-41U、KF-24BLN)
- ・ 障害者用洗面器
L U 1 0 3 (TEL76GX、TS126AD) または L 2 7 0 D M (TEL76GX、TS126AD)
L 3 6 5 A P R S (AM-40、KF-24BN)
- ・ 障害者用手洗器
L 5 7 0 A (TEL591AX)
A W L - 7 1 A M (P)
- ・ 壁掛式洗面器
L 2 5 0 D M (TEL70BX・T6BMP、TS126AR)
L 1 7 6 (AM-40、KF-24B)
- ・ 掃除流し
S K 2 2 A (T23AE20、T37SN、TK22)
S 2 0 2 A (SF20PA、LF-ZE-19-TK1、SF-20SF)

2. 配管材料等

- 給水管（上水）
 - 水道用^ホポリエチレン粉体ライニング鋼管(PB)－100A 以下,屋内一般部・共同溝部
 - 水道用^ホポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPB)－125A 以上,屋内一般部・共同溝部
 - 水道用^ホポリエチレン粉体ライニング鋼管(PD)－100A 以下,屋外埋設部
- 給水管（井水）
 - 水道用^ホポリエチレン粉体ライニング鋼管(PB)－100A 以下,屋内一般部・共同溝部
 - 水道用^ホポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPB)－125A 以上,屋内一般部・共同溝部
 - 水道用^ホポリエチレン粉体ライニング鋼管(PD)－100A 以下,屋外埋設部
- 污水管
 - 排水用塩ビライニング鋼管(D-VA) ー屋内一般部
 - 排水・通気用鉛管 ー屋内一般部
 - 下水道用硬質塩化ビニル管 ー屋外埋設部
- 雑排水管
 - 配管用炭素鋼鋼管(白) ー屋内一般部
 - 下水道用硬質塩化ビニル管 ー屋外埋設部
- 実験洗浄排水管
 - 水道用^ホポリエチレン粉体ライニング鋼管(PB)－100A 以下,屋内一般部・共同溝
 - メカニカル型排水用鋳鉄異形管(1種管)－150A 以上,屋外埋設部
 - 下水道用硬質塩化ビニル管 ー屋外埋設部
- 通気管
 - 配管用炭素鋼鋼管(白) ー屋内一般部・共同溝
- ガス配管 ガス会社認定品
- 給湯管 一般配管用ステンレス鋼管
- 屋内消火管 配管用炭素鋼鋼管(白)
- 屋外消火管 配管用炭素鋼鋼管(白)
- 連結送水管 圧力配管用炭素鋼鋼管(白) s c h 40
- ヘリウム回収管
 - 銅管(JISH3300)ー回収パックまで
 - 配管用ステンレス鋼管 SCH5S A P (SUS304TP-SC) ー回収パック以降
- 冷温水管 配管用炭素鋼鋼管(白)
- 冷媒管 冷媒用被覆断熱銅管
- 空調ドレン管
 - 配管用炭素鋼鋼管(白) ー屋内一般部
 - 下水道用硬質塩化ビニル管 ー屋外埋設部
- ダクト 亜鉛めっき鋼板